Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской обл.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева,8,
т. (3439) 36-55-76, E-mail: tond-K.Uralsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 59/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №42»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городской округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Аверинского В.В. № 59 от «03» июня 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 июня 2020 года по 07 июля 2020 года проведена плановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска–Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Титовой Ольгой Анатольевной

(наименование органа ГПН ,должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).

Объекта защиты – *здания объекта дошкольного образовательного учреждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42»*, расположенного по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 48 А

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №42» Бочаровой Ириной Альбертовной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечена безопасность путей эвакуации со второго этажа здания детского сада по	ст.4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 19 ст.88, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический	01.08.2021	

Бочарова Ирина Альбертовна

Подписан: Бочарова Ирина Альбертовна
DN: ИНН=661206082162, СНИЛС=01606711719, E=cbo.zayceva@mail.ru, C=RU, S=Свердловская область, L=г. Каменск-Уральский, O=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 42""", G=Ирина Альбертовна, SN=Бочарова, CN=Бочарова Ирина Альбертовна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.04.14 16:27:44+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

	наружной маршевой лестнице третьего типа, расположенной с западной стороны здания. Наружная лестница не прошла испытания, а именно: антикоррозийная защита частично отсутствует; отсутствует бортовой элемент на ограждении марша и площадки; на нижней площадке отсутствует ограждение	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства №390 от 25.04.2019г.; протокол испытаний №20/06-20 от 17.06.2020г., выполненный ООО «Охрана «УАЗ- Пожарная безопасность»		
2	Не обеспечена безопасность путей эвакуации со второго этажа здания детского сада по наружной маршевой лестнице третьего типа, расположенной с восточной стороны здания. Наружная лестница не прошла испытания, а именно: антикоррозийная защита частично отсутствует; отсутствует бортовой элемент на ограждении марша и площадки; на нижней площадке отсутствует ограждение	ст.4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 19 ст.88, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства №390 от 25.04.2019г.; протокол испытаний №19/06-20 от 17.06.2020г., выполненный ООО «Охрана «УАЗ- Пожарная безопасность»	01.08.2021	
3	Не обеспечена безопасность путей эвакуации из группового помещения на втором этаже здания детского сада. Путь эвакуации через дверной проем из помещения №55 – игровой по техническому паспорту от 1978г., в помещение №52 – раздевалки, перекрывается дверным полотном помещения №54 (туалета).	ст.4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 3 ст. 80, ч. 19 ст.88, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.3 СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33, 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства №390 от 25.04.2019г.	01.08.2021	
4	На дверях склада завхоза – помещения складского назначения № 9, 10 на первом этаже здания по техническому паспорту от 1978г. отсутствует заполнение в противопожарных преградах в виде противопожарных дверей в соответствии с рассчитанной категорией по взрыво-, пожароопасности В2	ст. 6, ст. 27, 87, 88, табл. 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; », СП 12.13130. 2009 «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»	01.08.2021	
5	Не обеспечена безопасность путей эвакуации с первого эта-	ст.4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 3 ст. 80, ч. 19 ст.88, ч.1 ст. 89 Федерального за-	01.08.2021	

	жа здания детского сада, а именно, допущено наличие на стенах горючей отделки (дерева) на путях эвакуации в тамбуре постирочной (помещение №4 по техническому паспорту от 1978г.)	кона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.3 СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства №390 от 25.04.2019г.		
6	Помещение склада продуктов № 44 по техническому паспорту от 1978 г. не отделено от остальных помещений с другим классом функциональной пожарной опасности противопожарными стенами не ниже 1го типа с необходимым заполнением проемов в противопожарной преграде в соответствии с категорией по взрыво-, пожароопасности помещения В2 (имеется дверь в музыкальный зал из помещения склада).	ст. 6, ст. 27,52, 58, 59, 87, 88, табл. 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 12.13130. 2009 «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»	01.08.2021	
7	Не обеспечена деятельность пожарных подразделений, а именно, отсутствует средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны – вертикальная лестница на кровлю здания детского сада	ч. 2 ст. 39, п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1, 7.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные»	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в августе -сентябре 2021 г.**

(квартал, месяц).

Старший инспектор отделения НД ОНД и ПР
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Титова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«07» июля 2020 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) заведующий д/с №42 Н.А. Бочарова

(должность, фамилия, инициалы)

«07» июля 2020 г.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99